

PAVIMENTO TÉRREO



PAVIMENTO TIPO



PLANTA



ELEVAÇÃO

DETALHE DA BOMBA DE RECALQUE

(OBS. 3)

DESCRIÇÃO DO MATERIAL P/ENTRADA DA BOMBA (OBS.2)

- (A) CURVA 90° FoGo
- (B) REGISTRO DE GAVETA EM BRONZE
- (C) UNIÃO EM BRONZE
- (D) NIPLE DUPLO FoGo



HIDRANTE DO PASSEIO

ESCALA 1/25



PLANTA



VISTA

DETALHE DO HIDRANTE (X7)

ESCALA 1/25

N	Q	DESCRIÇÃO–HIDRANTE – PASSEIO/COLUNA TÉRREO–BOMBA (1X)
01	04	CURVA 90° FoGo DN 63mm
02	08	TÊ FoGo DN 63mm
03	01	TAMPA FoFo P/HIDRANTE DE PASSEIO
04	01	REGISTRO ANGULAR 45° DN 63mm
05	01	ADAPTADOR STORZ ENGATE RÁPIDO DN 63mm
06	01	TAMPÃO STORZ P/REGISTRO DN 63mm
07	01	REGISTRO DE GAVETA ø 2 1/2" EM BRONZE
08	02	NIPLE DUPLO FoGo DN 63mm
09	01	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL FoGo DN 63mm
10	01	BOMBA DE RECALQUE
11	01	TAMPÃO DE FoGo DN 63 mm
12	01	UNIÃO ø 2 1/2" EM BRONZE
26.4		TUBO DE FoGo DN 63mm EM METROS (OBS.1)

N	Q	DESCRIÇÃO– HIDRANTES – (7X)
01	01	MANGUEIRA SINTETICA FLEXÍVEL VULCANIZADA DN 38mm X 15m
02	01	ESGUICHO REGULAVEL JATO COMPACTO DN 38mm X 1.3mm ENGATE RÁPIDO
03	01	CHAVE DUPLA TIPO STORZ
04	01	REGISTRO ANGULAR 45° DN 63mm
05	01	CESTO BASCULANTE P/MANGUEIRA
06	01	TAMPÃO STORZ P/REGISTRO DN 38mm
07	01	CAIXA DE AÇO P/ABRIGO DE MANGUEIRA E HIDRANTE–EXTERNA 75 X 45 cm.
08	01	NIPLE DUPLO FoGo DN 63mm
09	01	LUVA FoGo DN 63mm



COLUNA

ESCALA 1/25

FONTE / DADOS DE BASE

AUTORES DO PROJETO / COLABORADORES		FUNÇÃO
CDHU		
Equipe Técnica:	JOÃO LUIZ FERREIRA NEVES	ENG. CIVIL SR.
	JOSÉ ENEL SOSA	TEC. EDIF.II

NOTA: O PRESENTE PROJETO É DE AUTORIA DA CDHU, E FOI CONCEDIDO À PREFEITURA DE CARAPICUÍBA, PARA A IMPLANTAÇÃO DO PPI/INTERVENÇÃO EM FAVELAS – UAS – PROVISÃO HABITACIONAL – BACIA DO CÓRREGO CADAVAL, COORDENADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DA PREFEITURA DE CARAPICUÍBA – SP..

–.–DA AB A

OBSERVAÇÕES:

1– ACRESCENTAR O COMPRIMENTO DA TUBULAÇÃO E AS CONEXÕES ATÉ O REGISTRO DE PASSEIO.
2– PREVER DERIVAÇÃO PARA O RESERVATÓRIO CONDOMINIAL O QUAL DEVERÁ TER RESERVA DE, NO MÍNIMO, 8.0 m³ POR PRÉDIO. ACRESCENTAR O COMPRIMENTO DA TUBULAÇÃO E AS CONEXÕES ATÉ O RESERVATÓRIO CONDOMINIAL.
3– DEVERÁ SER VERIFICADA A NECESSIDADE DA BOMBA DE RECALQUE PARA PRESSURIZAÇÃO DO SISTEMA DE HIDRANTES DE FORMA DE ATENDER O DECRETO ESTADUAL 46.076/2001.
4– PARA NOTAS E REFERÊNCIAS VER FOLHA 01/06
5– HAVERÁ BOTOEIRA PARA ACIONAMENTO DA BOMBA EM TODOS OS PAVIMENTOS
6– MEDIDAS EM CENTÍMETROS, SALVO ONDE INDICADO.

Revisões (discriminação)	Nº	Data	Rubrica

CDHU Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo

AV. Nove de Julho, 4939 . São Paulo . Tel.3061.3222 . CGCMF 47.865.597/0001-9

PROJETO

REASSENTAMENTO – ESTRADA DO PEQUIÁ

CÓDIGO

V | 0 | 7 | 2 | C | –01

TÍTULO	ÍNC	FOLHA
HIDRÁULICA	HID	06/06

ASSUNTO

COMBATE A INCÊNDIO
LOCAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS

MEDIÇÃO INDIVIDUAL DE ÁGUA PADRÃO SABESP

ESCALA GRÁFICA	ESCALA NOMINAL	DATA
0 5 10 15(m)	1:50 OU IND.	OUTUBRO 2005

ASSINATURAS

proprietário	cgc
aprovação do projeto – responsável técnico Cia. de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Est. de São Paulo	c.r.e.a. / pref. / a.r.t.
obra – responsável técnico	c.r.e.a. / pref. / a.r.t.

ESPAÇO PARA APROVAÇÃO

CÓDIGO CDHU EMPREENDIMENTO

Programa	Região	Município	Terreno	Fase	Versão	Etapa do Projeto
					P	E