

DETALHE 01
CAIXA INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO
S/ ESCALA



DETALHE 02
FIXAÇÃO DO CABO DE COBRE NAS TELHAS CERÂMICAS
S/ ESCALA



DETALHE 03
FIXAÇÃO E CONEXÃO DA BARRA DE DESCIDA COM MALHA DE ATERRAMENTO
S/ ESCALA



DETALHE 04
SINALIZADOR NOTURNO DE OBSTÁCULO
S/ ESCALA



PLANTA DA COBERTURA
ESC.: 1:50

FONTE / DADOS DE BASE

TIPOLOGIA PADRÃO CDHU – VI22K

AUTORES DO PROJETO / COLABORADORES

CDHU

ARQ. PAULO EDUARDO B. PIGNANELLI — Coordenação — ART

ENGª SERGIO GINO PALLOTTA — Elétrica — 92221220060684165 — ART

TEC. DARIO CRISPIM DE MEDEIROS — Desenhista

NOTA: O PRESENTE PROJETO É DE AUTORIA DA CDHU, E FOI CONCEDIDO À PREFEITURA DE CARAPICUÍBA, PARA A IMPLANTAÇÃO DO PPI/INTERVENÇÃO EM FAVELAS – UAS – PROVISÃO HABITACIONAL – BACIA DO CORREGO CADAVAL, COORDENADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DA PREFEITURA DE CARAPICUÍBA – SP.

LEGENDA/TABELAS

LEGENDA:

- HASTE DE ATERRAMENTO TIPO COPPERWELD DE ø3/4"x3,00m, COM CAIXA DE INSPEÇÃO.
- DESCIDA SPDA BARRA CHATA DE ALUMINO 1/8" x 7/8"
- CABO DE COBRE NÚ ATERRAMENTO SPDA
- CABO DE ALUMINIO NÚ ANEL CAPTOR SPDA

NOTAS:

1 – AS CONEXÕES ENTRE CABO COM HASTE E CABOS COM CABOS DEVEM SE EXECUTADAS COM SOLDA EXOTÉRMICA OU CONECTORES APROPRIADOS.

Responsavel tecnico pela alteração do projeto

ANTONIO V. MIKALAUSKAS
CREA : 0641195410/TD

Revisões (discriminação)	Nº	Data	Rubrica

Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano

CDHU

Rua Boa Vista, 170 CEP 01014-000. São Paulo. Tel.3248.2000. CGCMF 47.865.597/0001-09

PROJETO: REASSENTAMENTO – ESTRADA DO PEQUIÁ — Nº UNIDADES: 28

CÓDIGO: V | 0 | 7 | 2 | C | 0 | 1

TÍTULO: ELÉTRICA — ÁREA: ELE — FOLHA: 07/12

ASSUNTO

OPÇÃO APARTAMENTO BIFÁSICO 220/127V
MEDIÇÃO INDIVIDUAL SABESP
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA
DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)

ESCALA GRÁFICA: 0 5 10 15(m) — ESCALA NOMINAL: INDICADA — DATA: SET/2006

ASSINATURAS

proprietário — Cia. de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Est. de São Paulo — cgc 47.865.597/0001-09

aprovação do projeto – responsável técnico — Cia. de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Est. de São Paulo — c.r.e.a. / pref. / a.r.t.

obra – responsável técnico — c.r.e.a. / pref. / a.r.t.

ESPAÇO PARA APROVAÇÃO

CÓDIGO CDHU EMPREENDIMENTO

Programa	Região	Município	Terreno	Fase	Versão	Etapa do Projeto
					P	E